

Czerwonak, dnia 18 listopada 2016 r.

numer postępowania:
AKW.351.6.16

INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW

Zamawiający informuje, iż w dniu 16 listopada 2016 r. wpłynęło od Wykonawcy zapytanie do zapisów Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Poniżej Zamawiający publikuje pytanie wraz z odpowiedzią.

Pytanie nr 1

Drzwi D03, D03A , D04 , D05 , D05A wykonać z PCV czy aluminiowe? W kosztorysie poz. 35 - widnieje zapis : okna , drzwi i witryny aluminiowe lub PCV.

Odpowiedź

Zamawiający odpowiada, że po konsultacji z projektantem, który wykonał dokumentację do przedmiotowego postępowania Zamawiający dopuszcza wykonanie drzwi D03, D03A, D04, D05, D05A z PCV.

Pytanie nr 2

Czy pomieszczenia parteru wchodzi w zakres prac , jeśli tak to prosimy o udostępnienie dokumentacji.

Odpowiedź

Zamawiający informuje, iż zakresem prac jest wyłącznie piętros.

Dyrektor
Centrum Rozwoju Kultury Fizycznej
"AKWEN" w Czerwonaku

Radosław Jaśkowiak